

KIINTEISTÖTIEDOT

Asiak.no:

Osoite: As Oy Lohiverkko

Postinro: Lohitie 19

Laskutusosoite:

A-Isännöinti Oy

Pihatörmä 1 A

02240 Espoo

Talotyyppi	RT
Rak.vuosi	
Rm3	6244
Rm2	
Kerrosikm	
Huon.lkm	15
Asukk.lkm	

Yht.hklö: Ilari Koskinen

Puh.no:

Tilausviite:

Huoltotoimenpiteet	Tarkastettu	Puhdistettu	Säädetty	Kunto	Huomautuksia (korjaus yms.)
Lämmönjakohuone	x				
Lämmönsiirtimet	x				
Säätöventtiilit	x				
Säätökeskukset	x				
Kiertovesipumput	x				
Ohjauskellot	x				
LVIS-hälytykset	x				
Lämpömittarit	x				
Termostaatit	x				
Paisuntajärjestelmä	x				Esipainetta nostettu
Mudaneroittimet	x	x			
Linjasäätöventtiilit	x				
Sulkuventtiilit	x				

Yleinen siisteys ja kunto Hyvä: Tyydytt: Huono:

x

HUOMAUTUKSIA

Lj-laitteiston ympäristö siivottava esteettömän laitehuollon turvallisen suorittamisen takaamiseksi.

Paisunta-astian esipainetta lisätty 1,3---1,5 baariin.

Työn suorittajan allekirjoitus

29

12 2020

P. Bodö